





濮阳职业技术学院维修、改造项目

竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院建工防水维修工程项目第二标包		
施工单位	河南省中原实业有限公司		
项目概况:	<p>濮阳职业技术学院建工防水维修工程项目第二标包于2022年9月2日正式施工至2022年9月13日竣工。总工程包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、原有防水层拆除,拆除后垃圾外运。 2、水泥砂浆找平层。 3、屋面卷材防水:4mmSBS改性沥青防水卷材一道,清理基层,刷基础处理剂。 4、屋面排水管:屋面排水管UPVC100,落水口、弯头。 5、屋面排(透)气管:基层拆除及恢复,屋面排气孔安装,埋入基础部分打孔、无纺布缠绕,根部用C20细石混凝土保护,模板安拆,尺寸200*200*200mm。 6、屋面变形缝:女儿墙顶做彩钢变形缝盖板,彩钢顶板0.8mm厚,基础三根方钢。 7、垂直运输:垂直运输及人工配合1项。 8、其他施工内容详见工程量签证单。 <p>(附件:维修项目工程量汇总说明)</p>		
验收意见			
使用单位意见:	韩22		年 月 日
项目负责人意见:	 		年 月 日
后勤处(盖章):			计财处(盖章):
年 月 日	2022.9.14		年 月 日
			

本表一式四份。